水質検査結果書

No. Y1510140301

株式会社朱里逢 殿

受託年月日 平成27年10月14日

作成年月日 平成27年10月22日

厚生労働大臣登録 20条水質検査機関 第○○号
兵庫県飲料水検査所 登録番号59水○○号
株式会社 兵庫分析センター
姫路市広畑区正門通○丁目○番地
TEL(079)236-9446(代)

試料採取日、時刻	平成27年10月14日		10:54
試料名称	井戸水		
採取地点	120m深井戸 (神崎郡神河町大畑尾之瀬223-1)		
水温(℃)	14.0		
遊離残留塩素(mg/L)	—		
特記事項	—		
採取者氏名	太中 健太郎	社名	株式会社兵庫分析センター

貴依頼による試料について検査した結果を次の通り報告します。

No.	検査項目	結果(mg/L)	基準値(mg/L)	No.	検査項目	結果(mg/L)	基準値(mg/L)
1	一般細菌	0	100 CFU/mL以下				
2	大腸菌	不検出	検出されないこと				
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	10 以下				
5	塩化物イオン	3	200 以下				
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3 以下				
7	ｐＨ値	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下				
8	味	異常なし	異常でないこと				
9	臭気	異常なし	異常でないこと				
10	色度	0.5未満	5 度以下				
11	濁度	0.1未満	2 度以下				
	以下余白						

検査の方法	平成15年厚生労働省告示 第261号		
基準値	水道法に基づく水質基準(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)	水質検査部門管理者	
備考		福水 一郎	

水質検査結果書

No. Y1510140301-1

株式会社朱里逢 殿

受託年月日 平成27年10月14日

作成年月日 平成27年10月22日

試料採取日、時刻	平成27年10月14日		10:54
試料名称	井戸水		
採取地点	120m深井戸（神崎郡神河町大畑尾之瀬223-1）		
水温(℃)	14.0		
遊離残留塩素(mg/L)	―		
特記事項	―		
採取者氏名	太中　健太郎	社名	株式会社兵庫分析センター

厚生労働大臣登録 20条水質検査機関 第[illegible]号
兵庫県飲料水検査所 登録番号[illegible]
株式会社 兵庫分析センター
姫路市広畑区正門通[illegible]
TEL(079)236-9446(代)

貴依頼による試料について検査した結果を次の通り報告します。

No.	検査項目	結果(mg/L)	基準値(mg/L)	No.	検査項目	結果(mg/L)	基準値(mg/L)
1	シリカ(Si)	8.6	―				
	以下余白						

検査の方法	上水試験方法
備考	

水質検査部門管理者

福水　一郎